



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**ПРОКУРАТУРА
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКИ**

**Прокуратура
Советского района
города Макеевки**

Заведующему
муниципального бюджетного
дошкольного образовательного
учреждения «Ясли-сад № 106
общеразвивающего типа
города Макеевки»

Арсеевой Е.А.

ул. Свердлова, д. 111, пом. 2, г. Макеевка,
Донецкая Народная Республика, 286108

21.08.2023 № 106 - 958/СК 23

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений
требований законодательства в
сфере образования

Прокуратурой Советского района города Макеевки, во исполнение поручения прокуратуры республики проведена проверка соблюдения требований Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и иного законодательства Российской Федерации в деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Ясли-сад № 106 общеразвивающего типа города Макеевки» (далее – образовательное учреждение).

В ходе проведенной проверки установлено, что в нарушение п. 2 ч. 6 ст. 28 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п. 4 ч. 2 ст. 5 Федерального закона N 35-ФЗ от 06.03.2006 "О противодействии терроризму", п.п. 17, 24-27 Требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 в образовательном учреждении паспорт безопасности объекта (территории) находится в стадии разработки, акт обследования и категорирования объекта (территории) не согласован и не утвержден в установленном порядке, и, как следствие, антитеррористическая защищенность объекта не обеспечивается.

В нарушение ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» пожарная безопасность в образовательном учреждении обеспечена не в полной мере и установлены следующие нарушения:

- в отношении здания не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности (п. 2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 (далее – ППР);

- допускаются к работе на объекте защиты лица без прохождения обучения мерам пожарной безопасности; не разработана инструкция о мерах пожарной безопасности; порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности не определены руководителем организации (п. 3 ППР);

- объект защиты не обеспечен табличками «Курение и пользование открытым огнем запрещено» (п. 11 ППР);

- не обеспечено соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты (огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения) (п. 13 ППР);

- учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей не ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты (п. 60 ППР);

- здание детского сада не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей в соответствии с требованиями пожарной безопасности СОУЭ-2 типа, (ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

Кроме того, в нарушение ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в образовательном учреждении не соблюдены требования «Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020, а именно: не обеспечен подвод горячей воды в медицинский кабинет, умывальники в санузлах (п.2.6.5), в кладовой для хранения пищевых продуктов отсутствуют приборы для измерения относительной влажности и температуры воздуха (п.2.4.6.2), хранение уборочного инвентаря не упорядочено, требуется обновление маркировки (п.2.11.3), в спальне средней группы на потолке имеются дефекты (п.2.5.3).

Выявленные нарушения свидетельствуют о нарушении прав неопределенного круга лиц, в том числе несовершеннолетних, угрожают личной безопасности указанной категории лиц, что является недопустимым.

Основными причинами выявленных нарушений является ненадлежащее исполнение своих обязанностей работниками образовательной организации, а условием - осуществление ненадлежащего контроля за их деятельностью со стороны руководства.

Учитывая изложенное, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление, принять меры к незамедлительному устранению нарушений закона, их причин и условий, им способствующих.

2. Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения требований закона.

3. О месте и времени рассмотрения представления заблаговременно сообщить в прокуратуру района.

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах письменно сообщить в прокуратуру Советского района города Макеевки в установленный законом месячный срок, с приложением копий приказов о привлечении к дисциплинарной ответственности, документов подтверждающих принятие мер по устранению нарушений, причин и условий, им способствующих.

И.о. прокурора Советского района
города Макеевки



Д.В. Чехрук